

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ  
Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного образования города Москвы  
«Детская музыкально-хоровая школа № 106»  
(ГБУДО г. Москвы «ДМХШ № 106»)

Долгопрудная ул., д. 10А, г. Москва, 127411  
Телефон: (495) 485-25-73, факс(495) 485-25-71  
E-mail: [dmsh106@culture.mos.ru](mailto:dmsh106@culture.mos.ru)  
ОКПО 46856054, ОГРН 1037739538121, ИНН/КПП 7713140839/771301001

07.02.2020

№ МХ-106-2-02-19/00

В Территориальный отдел Управления  
Федеральной службы по надзору в сфере  
прав потребителей и благополучия  
человека по городу Москве в САО  
города Москвы  
В.В. ТАРАСОВОЙ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ  
УПРАВЛЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО

ГОРОДУ МОСКВЕ  
В СЕВЕРНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУТЕ

ГОРОДА МОСКВЫ

125212, ул. Адмирала Макарова, д. 10


10.02.2020  
Служба  
Уважаемая Вера Владимировна!

В ответ на Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 14.01.2020 года сообщаем, что нами были устранены следующие замечания:

1. Предусмотрено левостороннее освещение рабочих мест в кабинетах для теоретических занятий (фото предоставлено);
2. Проведена полная замена ламп (фото предоставлено);
3. Светильники оборудованы защитной арматурой. Произведена замена неисправных источников искусственного освещения (фото предоставлено). Школой проведены повторные лабораторно-инструментальные исследования уровня искусственной освещенности и пульсации Протокол №33.61-О/5 от 07.02.2020 года (копии Протокола и результатов экспертизы предоставлены);
4. Усилен административный контроль за качеством проведения ежедневной и генеральной уборки. Проведена работа по грызунонепроницаемости помещений школы (фото предоставлено);
5. Личные медицинские книжки сотрудников, указанных в Акте, приведены в порядок. Проведены необходимые прививки (копии книжек предоставлены);
6. Исключено использование стульев с мягким покрытием в учебных помещениях. Стулья списаны Протоколом от 03.02.2020 года (фото кабинета и копии документов о списании прилагаются);
7. Вентиляционные решетки промыты. Вентиляция в школе отсутствует и будет налажена при проведении капитального ремонта.

В школе с 01.04.2020 года будет проведен капитальный ремонт здания, в том числе ремонт кровли. По окончании ремонтных работ в рамках производственного контроля школа проведет и предоставит результаты лабораторно-инструментальных исследований в срок 10.08.2020 года.

Директор



О.А. Скворцова